



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВЫШНЕМ ВОЛОЧКЕ

ул. Степана Разина, д.39, г. Вышний Волочек,
Тверская обл., 171160, тел/факс 5-84-82
E-mail: vol@rpn-tver.ru

05.04.2017 г. №10-11/04-1445

Администрация Выдропужского
сельского поселения
171174, Тверская область, Спировский
район, с. Выдропужск, ул. Новая, д. 1

О результатах исследования питьевой
воды и уровня звука в рамках
социально-гигиенического
мониторинга за 1 кв. 2017 г.

Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Вышнем Волочке проведен анализ качества питьевой воды из разводящей сети с. Выдропужск Спировского района по результатам социально-гигиенического мониторинга за 1 квартал 2017 год.

В рамках социально-гигиенического мониторинга в 1 квартале 2017 г. из разводящей водопроводной сети: водопроводная колонка - с. Выдропужск, ул. Советская, 28 на санитарно-химические и микробиологические показатели было исследовано 3 пробы питьевой воды, из них все пробы не соответствовали требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (далее - СанПиН 2.1.4.1074-01) по содержанию железа (превышение ПДК в среднем в 3,1 раза).

Результаты исследований питьевой воды по показателю, превышающему гигиенический норматив, с указанием дат отбора и результатов исследований, приведены в таблице 1.

Таблица №1

Точка отбора	Даты отбора	Результат исследований по показателям, превышающих норматив
		Железо, мг\л
1. Водопроводная колонка - с. Выдропужск, ул. Советская д. 28	24.01.17	0,98±0,25
	13.02.17	0,95±0,23
	06.03.17	0,85±0,12
Гигиенический норматив		не более 0,3

Для обеспечения населения с. Выдропужск Спировского района доброкачественной питьевой водой необходимо провести мероприятия, направленные на приведение качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01.

Также по результатам социально-гигиенического мониторинга за 1 квартал 2017 год, установлено превышение гигиенических нормативов по эквивалентному и максимальному уровню звука на транспортной магистрали автодороги Москва - Санкт-Петербург в с. Выдропужск Спировского района, что не соответствует СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», а именно:

Точка проведения измерения	Дата проведения измерения	Уровень звука (эквивалентный уровень звука, дБА)	Уровень звука (максимальный уровень звука, дБА)
с. Выдропужск, ул. Советская, д. 1(2 м от дома)	06.03.2017 г.	70,1	81,2
ПДУ		65	80

И.о. начальника территориального отдела



Н.А.Боричевская

Исп.: Бубела А.О. 8(48233) 5-84-82