

«Уведомление о качестве питьевой
воды за I полугодие 2016 г.»

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Вышнем Волочке проведен анализ качества питьевой воды из разводящей водопроводной сети с. Выдропужск Спировского района по результатам социально-гигиенического мониторинга, государственного санитарно-эпидемиологического надзора за I полугодие 2016 года.

За I полугодие 2016 г. из разводящей водопроводной сети: водопроводная колонка - с. Выдропужск, ул. Советская, у д. 28 на санитарно-химические и микробиологические показатели было исследовано 6 пробы питьевой воды. Все пробы по показателю – железо и 2 пробы по микробиологическим показателям: общие колиформные бактерии (ОКБ), термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) не соответствовали нормативам качества питьевой воды установленным СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (далее - СанПиН 2.1.4.1074-01) (превышение ПДК по железу в среднем \approx в 3,2 раза). На радиологические показатели из водопроводной колонки - с. Выдропужск, ул. Советская, у д. 28 была исследована 1 проба питьевой воды, данная проба соответствовала требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Из внутреннего водопровода здания - стационарное отделение для престарелых и инвалидов ГБУ «КЦСОН» Спировского района - с. Выдропужск, ул. Советская, д. 34 а была исследована 1 проба питьевой воды. Данная проба по показателям: железо и мутность не соответствовала нормативам качества питьевой воды установленным СанПиН 2.1.4.1074-01 (превышение ПДК по железу \approx в 5,9 раз, по мутности превышение ПДК в среднем \approx в 4,5 раза, что подпадает под критерий существенного ухудшения качества питьевой воды (критерий существенного ухудшения по мутности 2,5 мг/л при нормативе 1,5 мг/л).

Анализ качества и безопасности питьевой на территории с. Выдропужск Спировского района за I полугодие 2016 г. приведен в таблице 1. Более подробная информация с указанием точек отбора проб, даты отбора и результатов исследований по показателям, превышающим гигиенические нормативы, приведена в таблице 2.

Для обеспечения населения с. Выдропужск Спировского района доброкачественной питьевой водой необходимо провести мероприятия, направленные на приведение качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01.

Начальник территориального отдела

Н.А.Моренко

Таблица 1

район	кол-во проб из источников в/сн		кол-во проб из источников в/сн		кол-во проб из источников в/сн		кол-во проб из разводящей сети		кол-во проб из разводящей сети		кол-во проб из разводящей сети	
	сан. хим. показатели		микробиологические		радиологические		сан. хим.		микробиологические		радиологические	
	всего	из них не соответствует	всего	из них не соответствует	всего	из них не соответствует	всего	из них не соответствует	всего	из них не соответствует	всего	из них не соответствует
с. Выдропужск Спировский район	0	0	0	0	0	0	7	7	7	2	1	0

Таблица 2

Точка отбора	Даты отбора	Результат исследований по показателям, превышающих норматив			
		Железо, мг/л	Мутность, мг/л	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
Водопроводная колонка - с. Выдропужск, ул. Советская д. 28	25.01.16	0,94±0,24			
	02.02.16	0,97±0,24			
	14.03.16	0,96±0,24			
	12.04.16	1,00±0,25			
	10.05.16	0,98±0,25			10
	07.06.16	0,94±0,24		4	4
Стационарное отделение для престарелых и инвалидов ГБУ «КЦСОН» Спировского района - с. Выдропужск, ул. Советская, д. 34 а	22.06.16	1,77 ±0,44	6,70±1,34		
Гигиенический норматив		не более 0,3	не более 1,5	отсутствие	отсутствие