

«Уведомление о качестве питьевой воды за
2015 год»

Уважаемый Олег Иванович!

Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Вышнем Волочке проведен анализ качества воды из источников питьевого водоснабжения и водопроводной сети Спировского по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и социально-гигиенического мониторинга.

Анализ воды из источников питьевого водоснабжения.

В 2015 г. из источников питьевого водоснабжения (артезианских скважин) Спировского района Тверской области на санитарно-химические показатели было исследовано 3 пробы питьевой воды, из них все пробы не соответствовали требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (далее - СанПиН 2.1.4.1074-01), по таким показателям как: железо, жесткость общая, окисляемость перманганатная, мутность. На микробиологические показатели исследовано 2 пробы питьевой воды, из них все пробы соответствовали требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. На радиологические показатели исследована 1 проба питьевой воды, данная проба соответствовала требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. В 2014 году из источников питьевого водоснабжения Спировского района на санитарно-химические показатели было исследовано 7 проб питьевой воды, из них все пробы не соответствовали требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по таким показателям как: железо, окисляемость перманганатная, запах при 20 °С, запах при 60 °С, мутность, привкус, цветность.

В 2015 году из источников питьевого водоснабжения по критериям существенного ухудшения качества питьевой воды 2 пробы не соответствовали требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателю мутность (критерий существенного ухудшения 2,5 мг/л при нормативе 1,5 мг/л).

Таблица 1

район	кол-во проб из источников в/сн сан. хим. показатели				кол-во проб из источников в/сн микробиологические			кол-во проб из источников в/сн радиологические			кол-во проб из разводящей сети сан. хим.				кол-во проб из разводящей сети микробиологические			кол-во проб из разводящей сети радиологические		
	всего	из них не соответствует	% несоответствующих проб	из них не соответствует по критериям существенного ухудшения	всего	из них не соответствует	% несоответствующих проб	всего	из них не соответствует	% несоответствующих проб	всего	из них не соответствует	% несоответствующих проб	из них не соответствует по критериям существенного ухудшения	всего	из них не соответствует	% несоответствующих проб	всего	из них не соответствует	% несоответствующих проб
Спировский район	3	3	100	2	2	0	0	1	0	0	24	24	100	7	30	0	0	2	0	0

Таблица № 2

Точка отбора	Даты отбора	Результат исследований по показателям, превышающих норматив							
		Цветность, град.	Окисляемость перманганатная, мг/л	Запах при 20 С°, баллы	железо, мг/л	Марганец, мг/л	Жесткость общая, мг-экв./л	Марганец, мг/л	Мутность, мг/л
Водопроводная колонка - с. Выдропужск, ул. Советская д. 28	21.01.2015				1,07				
	11.02.2015				1				
	11.03.2015				0,96				
	02.04.2015				0,97				
	05.05.2015				0,94				
	04.06.2015				1				
	16.07.2015				0,97				
	06.08.2015				1				
	21.09.2015				1,0				
	08.10.2015				1,0				
	09.11.2015				0,97				
30.11.2015				0,95					
Артскважина, ул. Советская, д. 20, п. Спирово, Тверская область	08.06.2015		5,92		0,5		7,2		
водопроводная	08.06.2015		5,84		0,42		7,4		